



Perfekte Lösungen mit Stahlbau

Schraubenprotokoll

Bauvorhaben: Auftrags-Nr.:

.....

Ort:

Verwendete Schrauben:

Art	M12	M16	M20	M24	M27	M30	M36
HV- Garnitur /SL							
HV- Garnitur /SLP							

Festigkeitsklasse: 12.9 10.9 8.8

Ausführung:

- Verbindungsflächen: metallisch blank gestrahlt mechanisch bearbeitet
- Anstrich: reibfester Anstrich sonstiger Anstrich
- Kontrolle: Kontaktfläche:
 eben Beschichtung unbeschädigt ohne Überschichtdicke

Lieferzustand: schwarz verzinkt

Behandlungszustand: Molybdänsulfid Öl roh

Besonderheiten:

.....

Verwendete Werkzeuge:

.....

Die Schrauben wurden gemäß den in den Zeichnungen angegebenen Werten vorgespannt.

Mindestens 5 % bzw. 2 Schrauben jedes Anschlusses wurden zudem überprüft. Bei allen geprüften Schraubverbindungen wurde die erforderliche Vorspannung erreicht.

Ausführender:

Bauaufsicht: (Bauleiter)

.....
Datum, Unterschrift

.....
Datum, Unterschrift

S:\Formulare\MM15
Stand: 12.05.2015

